




2 P1 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E SCARICO CONDENSE




DETAGLIO COSTRUTTIVO DEL SISTEMA DI FISSAGGIO DI UN TERMINALE DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO IN PRESENZA DI AZIONI SISMICHE. VISTA LATERALE.



DETAGLIO COSTRUTTIVO DEL SISTEMA DI FISSAGGIO DELLE TUBAZIONI DI SCARICO: ELEMENTO SINGOLO, ELEMENTO SISMICO TRASVERSALE, ELEMENTO SISMICO LONGITUDINALE




1 P1 - VISTA 3D



3 P1 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE: SCALDASALVIETTE ELETTRICI BAGNI

## LEGENDA: IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE



### LEGENDA POTENZE NOMINALI DEI FANCOIL INSTALLATI

- 1 HEATING CAPACITY: 2.4 kW ; COOLING CAPACITY: 2.2 kW sensibile - 1.5 kW latente
- 2 HEATING CAPACITY: 3.2 kW ; COOLING CAPACITY: 2.8 kW sensibile - 1.9 kW latente
- 3 HEATING CAPACITY: 4.0 kW ; COOLING CAPACITY: 3.6 kW sensibile - 2.4 kW latente

**COMUNE DI UTA**  
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ INTERVENTO IN ASSE I:  
SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO CREAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO NEL  
COMUNE DI UTA



**II SINDACO**  
Giacomo Porcu

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Marcello Figus

<b>Rossiprod Associati srl (Mandataria RTP)</b> (progetto architettonico, coordinamento) via Marconi 29, 50131 Firenze - Tel. 055583759 Fax 0557349005 pec: rossiprod@pec.it	<b>COLUCCI &amp; PARTNERS Studio Associato (Mandante RTP)</b> (progetto architettonico) Piazzetta del Gelsio 4, 56025 Pontedera (PI)
<b>TELLUS ENGINEERING srl</b> (Mandante RTP) (progetto impianti, progetto antincendio) via Genova 6, 09125 Cagliari	<b>OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI (Mandante RTP)</b> (progetto impianti, progetto antincendio) via G. Ravizza 22/b, 56121 Pisa
<b>GEOPROGETTI Studio Associato (Mandante RTP)</b> (aspetti geologici) via Venezia 77, 56038 Ponsacco (PI)	<b>Arch. ANDREA GUIDI (Mandante RTP)</b> (giovane professionista) Località Molino Giusti 5, 55040 Stazzema (LU)
<b>Ing. Daniele Mariotti - Rossiprod Associati srl</b> (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) via Marconi 29, 50131 Firenze - Tel. 055583759 danielemariotti@rossiprod.it	<b>Ing. Iunior Alessandra Taccori (acustica)</b> via San Geminiano 77, 09028 Sestu (CA) Tel. 340 9870215 alessandra.taccori@tiscali.it alessandra.taccori@ingpec.eu

PROGETTO ESECUTIVO					
STATO DI PROGETTO - IMPIANTI MECCANICI			NOME FILE: UTA_PE_MEP.vst		
<b>SCUOLA PRIMARIA - Impianto di climatizzazione del piano primo</b>			SCALA: Come indicato		
AGG:	DATA:	DESCRIZIONE:	AGG:	DATA:	DESCRIZIONE:
0	18/03/2021	EMISSIONE			
1	05/2021	VALIDAZIONE			

PE IM PI 03 1