

1 P0 - IMPIANTO ANTINCENDIO
1 : 100

LEGENDA:
IMPIANTO ANTINCENDIO

- TUBAZIONE ANTINCENDIO FUORITERRA IN ACCIAIO UNI EN 10225 - SERIE MEDIA
- TUBAZIONE ANTINCENDIO INTERRATA IN POLIETILENE AD PE100
- ATTACCO MOTOPOMPA VIGILI DEL FUOCO
- VALVOLA DI SEZIONAMENTO
- VALVOLA DI NON RITORNO
- TERMOVENTILATORE A PARETE
- F — FLUSSOSTATO
- CISTERNA ANTINCENDIO - 5000 LITRI UTILI
- GRUPPO DI POMPAGGIO - Q = 179 l/min = 11 m³/h; H = 33 m c.a.
- NASPO DN25 CON ATTACCO TUBAZIONE FUORITERRA ACCIAIO DN25
- PILETTA RACCOLTA ACQUA - ATTACCO DN32

NASPO DN 25



A SEZIONE A-A
1 : 50

COMUNE DI UTA

PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ INTERVENTO IN ASSE I: SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO CREAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO NEL COMUNE DI UTA

Il SINDACO
Giacomo Porcu

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marcello Figus

Rossiprodi Associati srl (Mandataria RTP)
(progetto architettonico, coordinamento)
via Marconi 29, 50131
Firenze - Tel: 055583759
Fax 0557349005 ***firmato digitalmente***
pec: rossiprodi@pec.it

COLUCCI & PARTNERS Studio Associato (Mandante RTP)
(progetto architettonico)
Piazzetta del Gelso 4, 56025
Pontedera (PI) ***firmato digitalmente***

TELLUS ENGINEERING srl (Mandante RTP)
(progetto strutture, rilievi e indagini preliminari)
via Genova 6, 09125 ***firmato digitalmente***
Cagliari

OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI (Mandante RTP)
(progetto impianti, progetto antincendio)
via G. Ravizza 22/b, 56121 ***firmato digitalmente***
Pisa

GEOPROGETTI Studio Associato (Mandante RTP)
(aspetti geologici)
via Venezia 77, 56038 ***firmato digitalmente***
Ponsacco (PI)

Arch. ANDREA GUIDI (Mandante RTP)
(giovane professionista)
Località Molino Giusti 5, 55040 ***firmato digitalmente***
Stazzema (LU)

Ing. Daniele Mariotti - Rossiprodi Associati srl
(coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)
via Marconi 29, 50131
Firenze - Tel: 055583759 ***firmato digitalmente***
danielemariotti@rossiprodi.it

Ing. Iunior Alessandra Taccori *(acustica)*
via San Gemiliano 77, 09028 Sestu (CA)
Tel: 340 9870215
alessandra.taccori@tiscali.it ***firmato digitalmente***
alessandra.taccori@ingpec.eu

PROGETTO ESECUTIVO

STATO DI PROGETTO - IMPIANTI MECCANICI

NOME FILE: UTA_PE_MEP.rvt

SCUOLA PRIMARIA - Impianto antincendio del piano terra

SCALA: Come indicato

PE IM PI 11 0

AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:	AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:
0	18/03/2021	EMISSIONE			