



LEGENDA:
IMPIANTO ANTINCENDIO

TUBAZIONE ANTINCENDIO FUORITERRA IN ACCIAIO UNI EN 10225 - SERIE MEDIA

TUBAZIONE ANTINCENDIO INTERRATA IN POLIETILENE AD PE100

ATTACCO MOTOPOMPA VIGILI DEL FUOCO

VALVOLA DI SEZIONAMENTO

VALVOLA DI NON RITORNO

TERMOVENTILATORE A PARETE

FLUSSOSTATO


CISTERNA ANTINCENDIO - 5000 LITRI UTILI

GRUPPO DI POMPAGGIO - Q = 179 l/min = 11 m³/h; H = 33 m c.a.

NASPO DN25 CON ATTACCO TUBAZIONE FUORITERRA ACCIAIO DN25

PILETTA RACCOLTA ACQUA - ATTACCO DN32

NASPO DN 25



D

SEZIONE D-D

1 : 50



COMUNE DI UTA
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ INTERVENTO IN ASSE I:
SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO CREAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO NEL
COMUNE DI UTA



II SINDACO Giacomo Porcu		RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Marcello Figus	
Rossiprodì Associati srl (Mandataria RTP) (progetto architettonico, coordinamento) via Marconi 29, 50131 Firenze - Tel: 05583759 Fax 055749005 pec: rossiprodì@pec.it	firmato digitalmente	COLUCCI & PARTNERS Studio Associato (Mandante RTP) (progetto architettonico) Piazzetta del Gelso 4, 56025 Pontedera (PI)	firmato digitalmente
TELLUS ENGINEERING srl (Mandante RTP) (progetto strutture, rilievi e indagini preliminari) via Genova 6, 09125 Cagliari	firmato digitalmente	OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI (Mandante RTP) (progetto impianti, progetto antincendio) via G. Ravizza 22/b, 56121 Pisa	firmato digitalmente
GEOPROGETTI Studio Associato (Mandante RTP) (aspetti geologici) via Venezia 77, 56038 Ponsacco (PI)	firmato digitalmente	Arch. ANDREA GUIDI (Mandante RTP) (giovane professionista) Località Molino Giusti 5, 55040 Stazzema (LU)	firmato digitalmente
Ing. Daniele Mariotti - Rossiprodì Associati srl (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) via Marconi 29, 50131 Firenze - Tel: 05583759 danielemariotti@rossiprodì.it	firmato digitalmente	Ing. Iunior Alessandra Taccori (acustica) via San Geminiano 77, 09028 Sestu (CA) Tel: 340 9870215 alessandra.taccori@tiscali.it alessandra.taccori@ingpec.eu	firmato digitalmente

PROGETTO ESECUTIVO					
STATO DI PROGETTO - IMPIANTI MECCANICI				NOME FILE: UTA_PE_MEP.rvt	
SCUOLA SECONDARIA - Impianto antincendio del piano primo				SCALA: Come indicato	PE IM PI 14 0
AGG.: 0	DATA: 18/03/2021	DESCRIZIONE: EMISSIONE	AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE: